

# 新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗 750 千伏 输变电工程

## 环境影响评价公众参与说明

国网新疆电力有限公司建设分公司

2024 年 5 月

新疆五彩湾—昌吉换流站加装串抗750千伏  
输变电工程  
环境影响评价公众参与说明

国网新疆电力有限公司建设分公司

2024年 月



## 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 概述.....                   | 1 |
| 2 首次环境影响评价信息公开情况.....       | 1 |
| 2.1 公开内容及日期.....            | 1 |
| 2.2 公开方式.....               | 2 |
| 2.2.1 网络.....               | 2 |
| 2.2.2 其他.....               | 2 |
| 2.3 公众意见情况.....             | 2 |
| 3 征求意见稿公示情况.....            | 3 |
| 3.1 公示内容及时限.....            | 3 |
| 3.2 公示方式.....               | 3 |
| 3.2.1 网络.....               | 3 |
| 3.2.2 报纸公示.....             | 4 |
| 3.2.3 张贴公告.....             | 5 |
| 3.2.4 其他.....               | 6 |
| 3.3 查阅情况.....               | 6 |
| 3.4 公众提出意见情况.....           | 6 |
| 4 其他公众参与情况.....             | 6 |
| 4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况..... | 6 |
| 4.2 其他公众参与情况.....           | 6 |
| 4.3 宣传科普情况.....             | 6 |
| 5 公众意见处理情况.....             | 7 |
| 5.1 公众意见概述和分析.....          | 7 |
| 5.2 公众意见采纳情况.....           | 7 |
| 5.3 公众意见未采纳情况.....          | 7 |
| 6 报批前公开情况.....              | 7 |
| 6.1 公开内容及日期.....            | 7 |
| 6.2 公开方式.....               | 7 |
| 6.2.1 网络.....               | 7 |

|               |   |
|---------------|---|
| 6.2.2 其他..... | 8 |
| 7 其他.....     | 8 |
| 8 诚信承诺.....   | 8 |

## 1 概述

2024年2月，国网新疆电力有限公司建设分公司（以下简称“我单位”）委托湖北安源安全环保科技有限公司（以下简称“环评单位”）承担“新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程”的环境影响评价工作，环评单位接受项目环境影响评价委托后，我公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中的相关规定，先后在国网新疆电力有限公司网站（<http://www.xj.sgcc.com.cn>）发布了《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程》环境影响评价公众参与信息公示，向公众告知本项目的建设情况。

在本次环评编制过程中，建设单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部4号令）的要求进行了公众参与调查。分别于2024年2月19日、2024年4月9日和2024年5月10日在国网新疆电力有限公司网上进行项目环境影响公众参与第一次公示、第二次公示和第三次公示。同时在环评第二次公示10个工作日期间，于4月18日和4月19日在新疆法制报上刊登了两次项目环境影响评价公众参与信息公示。

本次为环境影响评价公众参与的拟报批公示。

## 2 首次环境影响评价信息公开情况

### 2.1 公开内容及日期

委托开展项目环评7个工作日内，我公司于2024年2月19日在国网新疆电力有限公司网站进行了《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程》首次环境影响评价公众参与调查公示，公开内容及日期均符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

首次公示公开信息主要包括：建设项目基本情况、建设单位名称及联系方式、承担评价工作的环评单位名称及联系方式、公众意见表的网络连接、提交公众意见表的方式和途径。

本项目首次公众参与公示符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求。

## 2.2 公开方式

### 2.2.1 网络

我公司于2024年2月19日在国网新疆电力有限公司网站进行第一次信息公开（公示网址为：

[http://www.xj.sgcc.com.cn/html/main/col7/2024-02/19/20240219122239178268377\\_1.html](http://www.xj.sgcc.com.cn/html/main/col7/2024-02/19/20240219122239178268377_1.html)，网站公示截图见图1。



图1 第一次公众参与网络公示截图

### 2.2.2 其他

首次公示除采用网络公示外，未采取其他方式进行公示。

## 2.3 公众意见情况

公示期间，建设单位及环评机构均未收到以电话、传真或网络邮件等形式的反馈意见，总体来说，项目建设得到了社会公众的理解与支持。

### 3 征求意见稿公示情况

#### 3.1 公示内容及时限

我公司于 2024 年 4 月 9 日进行第二次网络信息公开，公示期为 10 个工作日（2024 年 4 月 9 日起~2024 年 4 月 22 日止），并在公示期间以登报和张贴公告的方式进行同步公开。公示主要信息包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。

项目环境影响报告书的征求意见稿已完成，公示的主要内容及时限符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求。

#### 3.2 公示方式

##### 3.2.1 网络

我公司于 2024 年 4 月 9 日在国网新疆电力有限公司网站进行第二次信息公开（公开网址为：

<http://www.xj.sgcc.com.cn/html/xj/gb/tzgg/20240411/053723202404111004000001.shtml>），公示期为 10 个工作日。载体选择符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

网站公示截图见图 2。

### 新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响评价第二次信息公示

发布日期：2024-04-09 字号：大 中 小

国网新疆电力有限公司建设分公司委托湖北安源安全环保科技有限公司承担“新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程”环境影响评价工作。为维护社会公众合法的环境权益，提高环境影响评价的科学性和针对性，提高环保措施的合理性和有效性，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件的要求，现对该项目进行二次公示。公示材料如下：

#### 一、建设项目基本情况

项目名称：新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程

建设性质：改扩建

建设地点：昌吉回族自治州准东经济技术开发区

建设内容：

在750kV五彩湾~昌吉换流站三回联络线每回安装14Ω串联电抗器。串联电抗器推荐采用干式空心电抗器，电抗器阻抗暂按14Ω考虑，额定电流暂按4000A考虑。

#### 二、环境影响报告书征求意见稿全文及查阅纸质版报告书的方式和途径

(一) 环境影响报告书征求意见稿的全文网络链接见附件

(二) 查阅纸质报告书的方式和途径：如需查阅纸质报告书可联系湖北安源安全环保科技有限公司

#### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。具体公众范围为：昌吉回族自治州准东经济技术开发区。

#### 四、公众意见表的网络链接

<http://www.xjhbcy.cn/blog/article/6257>

#### 五、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，可以在本信息公开后10个工作日内，点击链接下载获取《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。

注：请公众在发表意见时留下姓名及基本情况（单位或住址、文化程度、职业、联系方式等），以便建设单位或评价单位及时向您反馈相关信息。

建设单位：国网新疆电力有限公司建设分公司

联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区建设路123号

联系人：鲁涛

联系电话：0991-2925524；

E-mail: [xjdlgzcy@163.com](mailto:xjdlgzcy@163.com)

邮编：830002

评价单位名称：湖北安源安全环保科技有限公司

联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号

联系人：黄工

联系电话：18971429947；

Email: [969167540@qq.com](mailto:969167540@qq.com)

邮编：430040

图2 征求意见稿网上公示截图

### 3.2.2 报纸公示

我公司分别于2024年4月18日及2024年4月19日，在新疆法制报对项目的环境影响评价信息进行了两次登报。

载体选择和公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

征求意见稿两次报纸公示截图见图3及图4。





图3 本工程第一次登报公示截图



图4 本工程第二次登报公示截图

### 3.2.3 张贴公告

在第二次公示期间，我公司在项目所在地的准东经济技术开发区及五彩湾镇

张贴了项目第二次公众参与信息公示，载体选择符合符合《环境影响评价公众参与办法》要求。



图5 本工程张贴公告照片

#### 3.2.4 其他

本项目通过网上、登报和张贴公告进行公示，未采用其他方式进行公示。

#### 3.3 查阅情况

本项目公示期间可通过国网新疆电力有限公司网站本项目征求意见稿网络公示（公示链接网址：

<http://www.xj.sgcc.com.cn/html/xj/gb/tzgg/20240411/053723202404111004000001.shtml>）进行查阅项目情况。公示期间未收到公众提出查阅纸质版报告书的要求。

#### 3.4 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，公示信息处于公开状态，公示公开期间未收到公众通过现场、网络、电话及书信等方式提出的意见。

### 4 其他公众参与情况

本项目影响范围不大，未采取深度公众参与。

#### 4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

本次公众参与未采取公众座谈会、听证会、专家论证会等方式。

#### 4.2 其他公众参与情况

本次公众参与未采取其他公众参与方式。

#### 4.3 宣传科普情况

本次公众参与未采取宣传科普措施。

## 5 公众意见处理情况

### 5.1 公众意见概述和分析

在环评信息公示期间，未收到公众意见和建议。

### 5.2 公众意见采纳情况

在环评信息公示期间，未收到公众意见和建议。

### 5.3 公众意见未采纳情况

无。

## 6 报批前公开情况

### 6.1 公开内容及日期

国网新疆电力有限公司建设分公司向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，于2024年5月10日公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。此次公开的是未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容的拟报批环境影响报告书全本，载体选择符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

### 6.2 公开方式

#### 6.2.1 网络

国网新疆电力有限公司建设分公司于2024年5月10日在国网新疆电力有限公司网站公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，公告网址

（<http://www.xj.sgcc.com.cn/html/xj/gb/tzgg/20240510/144482202405101242000001.shtml>），载体选择符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明公示截图见图6。



### 新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响评价拟报批前信息公示

发布日期：2024-05-10 字号：大 中 小

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律法规的要求，国网新疆电力有限公司建设分公司委托湖北安源安全环保科技有限公司承担“新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程”环境影响评价工作。

环评单位已编制完成《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响报告书》(送审稿)，同时我单位已编制完成《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程公众参与说明书》，现拟向生态环境主管部门新疆维吾尔自治区生态环境厅报批。

现我单位通过本网站对上述文件进行报批前公开，公示《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响报告书》(送审稿)全本及《新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响报告书公众参与说明书》，具体详见附件。

国网新疆电力有限公司建设分公司  
2024年5月10日

新疆五彩湾~昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响报告书(送审稿).pdf  
公众参与说明.pdf

图6 报批前网上公示截图

## 6.2.2 其他

拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明公开期间，未采取其他公开方式。

## 7 其他

本报告编制过程中的公众参与的相关备查文件包括报纸、现场张贴公告的照片、网络公示截图均已存档。

## 8 诚信承诺

本项目诚信承诺见附件。

## 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在新疆五彩湾—昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公示过程中未收到公众关于本工程建设意见和建议，已按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《新疆五彩湾—昌吉换流站加装串抗750千伏输变电工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网新疆电力有限公司建设分公司承担全部责任。

承诺单位：国网新疆电力有限公司建设分公司

承诺时间：2024年 月 日

